



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Dipartimento di Sanità Pubblica

Il Direttore: Dott. Gianpiero Mancini

Class.06-02 Fasc.2026/xx

Spett.le:

Unione della Romagna Faentina

Settore Territorio e Ambiente Servizio Urbanistica e
Ufficio di Piano

Via Zanelli n. 4 - 48018 Faenza

pec@cert.romagnafaentina.it

Oggetto PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
PALESTRA E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE SU AREA DI
PROPRIETA' SEMINARIO VESCOVILE PIO XII SITA IN VIA DINO CAMPANA –
FAENZA

Richiesta integrazione

Proponente HOLDING F.G.L.G. S.r.l.

Con riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 193 del 17.02.2014, è stato condotto da parte dei competenti Servizi di questo Dipartimento l'esame del progetto e della documentazione tecnica allegata alla istanza di cui all'oggetto e della successiva, a riscontro della nota di integrazione, acquisita con ns. prot. 0168274-2026 in data 22/06/2026.

Dall'esame della documentazione tecnica sotto il profilo igienico-sanitario, si esprime parere favorevole all'intervento proposto.

Si osserva:

1. *Prima della fine lavori sia depositato il progetto esecutivo per l'accesso in copertura e dei sistemi anticaduta debitamente certificati da tecnico specialista come previsto dalla norma tecnica.*
2. *Si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare e garantire i requisiti di comfort acustico passivo dei locali in relazione alla specifica attività prevista. A tal fine, si rammenta che la valutazione delle caratteristiche acustiche interne dovrà essere eseguita in stretta conformità ai criteri e alle metodologie di cui alla norma **UNI 11367** (con particolare riferimento all'Appendice C).*

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il tecnico istruttore: dott. Alberto Reggidori

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Basile